

## Klasifikační protokol

č. 2713412



### Klasifikace podle výsledků zkoušek na oheň, podle DIN EN 13501-1:2010

**Objednatel:** Falquon GmbH  
Am Hünengrab 18  
16928 Pritzwalk

**Výrobce:** viz Objednatel

**Název výrobku:** **Laminatboden „Blue Line“**, High Gloss, 8 mm  
.. (laminátová podlaha „modrá řada“, vysoce lesklá)  
podlahová krytina pro vnitřní použití

**Klasifikace:** **C<sub>fi</sub> – s1**

**Doba platnosti:** neuvedeno

**Vydání č.:** 1. vyhotovení / originál

**Datum vydání:** 2. října 2013

**Zpracoval:** Entwicklungs-und Prüflabor Holztechnologie GmbH – **EPH**  
Laborbereich Oberflächenprüfung (OP)  
(Vývojová a zkušební laboratoř technologie dřeva – laboratoř  
zkoušení povrchu)

**Notifikované pracoviště – č.:** 0766

**Odpovědný referent:** Dipl.-Ing. Ch. Kniest

  
Dr.- Ing. R. Emmler  
Vedoucí oddělení zkoušení povrchů

Tento klasifikační protokol obsahuje 4 stránky. Kopírování, třebas jen částečné, vyžaduje písemné schválení od EPH. Výsledky zkoušky se vážou výhradně na zkoušené materiály. Tento protokol je dvojjazyčný. V případě pochybností platí znění v němčině.

